

## National Organization

For Potable Water & Sanitary Drainage  
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية  
لمياه الشرب والصرف الصحي  
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

إشعار رقم ( ١٤٢٥٩٨ ) : ٢٠١٧ / ٧ / ٤

Issuance No. :

رقم الإصدار : ٥١٧٧

Date of Issuance :

تاريخ الإصدار : ٢٠١٧ / ١١ / ١٤

Production of :

منتجات : اسيراد الشركة الهندسية للتوريدات والاستشارات

Project Title :

اسم المشروع : ص ص البستان - دمياط

(Supplier) / Contractor :

اسم المقاول : المقاولون العرب / شمال الدلتا - مكتب الامانة للمقاولات

Supply Order No. / Date :

رقم وتاريخ أمر التوريد : خطاب وارد في ٢٠١٧ / ٧ / ٤

Date of Test :

تاريخ الاختبار : ٢٠١٧ / ١١ / ١٤ - 2017 / 8 / 14

Duration of Test :

فترة الاختبار : ٩ جـ

The Amount of The Tested Samples :

حجم العينات المختبرة : عينات عشوائية

The Tested Samples :

المهمات المختبرة :

عدد ٤ ( فقط اربعة ) ظلمبه غاطسه مجاري كالكشف خلفه

- المهمات التي تصل للموقع قبل تاريخ الاختبار لم تخضع لاجراءات الإدارة وتقع المسؤولية كاملة على المصنع المنتج .
- الشهادة لا تعفى المورد من مسؤوليته الكاملة والتزاماته عما يتم توريده .

Test Place :

مكان الاختبار : معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء

Specifications of Material :

المواصفات المستخدمة : العرض الفني المعتمد

المهندس المشرف على الاختبار : محمود مطاوع

التوقيع :

المشرف العام

المدير


مهندس / ايمان احمد سليم

nashwa

مشروع محطة رفع صرف صحي البستان – محافظة دمياط

الكمية		بيان مهمات مختبرة	مسلسل
بالارقام	بالحروف		
٤	اربعة	<p>طلبية مجاري غاطسة ماركة Bombas Ideal الأسبانية</p> <p>Model :ARS 100 A – 35 U/ 30 Q : 82.8 M<sup>3</sup>/Hr. = (23 ل١س) H : 30 MT. HP : 30 Volt : 400 , 3PH , Hz : 50 RPM : 1450 IP : 68 ins.Class : F/B S.N : 304025-17 304026 -17 304027 -17 304028 -17</p> <p>حيث تم اختبار الطلمبة رقم ٣٠٤٠٢٥-١٧ بمحمد نجوت الميكانيكا والكهرباء</p>	١

المهندس المسئول

  
١٢  
محمد مطاوع