

National Organization

For Potable Water & Sanitary Drainage
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية

لمياه الشرب والصرف الصحي
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

إشعار رقم (١٤٦٤٢٤) ٢٤٥٤

Issuance No. :

رقم الإصدار : ٥٢٩٩

Date of Issuance :

تاريخ الإصدار : ١٤/١١/١٩٠٠

Production of :

منتجات : استيراد وتوريد الشركة الهندسية للتوريدات والاستشارات

Project Title :

اسم المشروع : ص ص محطة بان علم الرئيسية - مركز مفاغة - المنيا

(Supplier) / Contractor :

اسم المقاول : المقاولون العرب - فرع شمال الصعيد

Supply Order No. / Date :

رقم وتاريخ أمر التوريد : ٦٠٦/٦٣٤٤ بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤

Date of Test :

تاريخ الاختبار : 27 / ٩ / 2017

Duration of Test :

فترة الإختبار : يومان

The Amount of The Tested Samples :

حجم العينات المختبرة : عينات عشوائية

The Tested Samples :

المهمات المختبرة :

عدد ٤ (فقط أربعة) محرك كهربائي ماركة elvem الايطالية بالكشف خلفه

- المهمات التي تصل للموقع قبل تاريخ الاختبار لم تخضع لاجراءات الإدارة وتقع المسؤولية كاملة على المصنع المنتج .
- الشهادة لا تعفى المورد من مسؤوليته الكاملة والتزاماته عما يتم توريده .

Test Place :

مكان الاختبار : سيمس بالمحطة الكبرى / المحرم بالموقع

Specifications of Material :

المواصفات المستخدمة : العرض الفني المعتمد

المهندس المشرف على الإختبار :


مصمود مطوع

التوقيع :

المشرف العام

مهندس / ايمان احمد سليم

nashwa



٣٠٤٥٤

محطة رفع صرف صحي بان علم الرئيسية - مركز مغاغة - محافظة المنيا

الكمية		بيان مهمات مختبرة	رقم مسلسل
بالارقام	بالحروف		
4	اربعة	<p>محرك كهربائي ماركة Elvem الايطالية</p> <p>Model : 7SM 280 S4</p> <p>Speed : 1480 RPM</p> <p>Power : 100 HP = 75 kW</p> <p>Insulation : F</p> <p>Protection : IP55</p> <p>A: 131.3 Ampere</p> <p>3 Ph , 400 V , 50 HZ</p> <p>S.N. : 1606K062 , 1606K063</p> <p>1606K064 , 1606K065</p> <p>*حيث تم اختبار المحرك رقم 1606K065 في (Semis co. For Electrical Industries) -</p> <p>*تم الفحص الظاهري و مراجعة المستندات .</p>	١ -

ع . م . ج .

المهندس المشرف
١٤
مسعود مهنج