

National Organization

For Potable Water & Sanitary Drainage
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية

لمياه الشرب والصرف الصحي
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

إشعار رقم (١٥٤٢٣٠) ٢٠١٦/١٢/١٣

رقم الإصدار: ٢٥٨٩
تاريخ الإصدار: ٢٠١٦/١٢/١٣
منتج: استيراد الشركة الهندسية للتوريدات والاستشارات
اسم المشروع: محطة مياه شبين القناطر - قليوبية
اسم المقاول: شركة المقاولون العرب ادارة المشروعات والكهروميكانيكيه
رقم وتاريخ أمر التوريد: خطاب في ٢٠١٦/١٢/١٣
تاريخ الاختبار: ٢٠١٦/١١/٠٩ - ٢٠١٦/١١/١٥
مدة الاختبار: ٥ أيام
حجم العينات المختبرة: ١٠٠% فحص ظاهري
المهام المختبرة:

عدد ٥ (خمسة) طلمبات ماركة BOMBAS IDEAL اسبانيا
عدد ٥ (خمسة) محركات كهربائية ماركة ايلفيم ELVEM
جميع الطلمبات والمحركات طبقا للعرض الفني المعتمد وطبقا لتقرير مكتب التفتيش الدولي SGS وطبقا
للوصف الوارد بالكشف خلفه حيث تم التفتيش على الطلمبات بملء المنشا باسبانيا والمحركات بايطاليا

- المهمات التي تصل للموقع قبل تاريخ الاختبار لم تخضع لاجراءات الإدارة وتقع المسؤولية كاملة على المصنع المنتج
- الشهادة لا تعفى المورد من مسؤوليته الكاملة والتزاماته عما يتم توريده .

مكان الاختبار: مخزن الشركة المستورده - ايطاليا - اسبانيا
المواصفات المستخدمة: العرض الفني المعتمد + تقرير مكتب التفتيش الدولي SGS

المهندس المشرف على
ومراجعة مستندات التفتيش
التوقيع: عادل رمضان

المشرف العام
إيمان أحمد سليم



المدير
١٣

عملية توسعات محطة تنقية مياه الشرب بشبين القناطر -

المرحلة الثانية

الكمية		بيان مهمات مختبرة	مسلسل
بالحروف	بالارقام		
اثنان	2	<p>ظلمبة رأسية ماركة Bombas Ideal الأسبانية</p> <p>Model : CPHV 350-590 Q: 550 L/S H: 29 M Speed: 950 rpm S.N. : 303225-16 , 303226-16</p> <p>محرك كهربائي رأسي ماركة Elvem الإيطالية</p> <p>Model : 7SM 355L-6 Speed : 950 rpm Power : 250 KW Insulation : F Protection : IP55 3 Ph , 400 V , 50 HZ A: 429 Ampere S.N. : 161072277 , 161072278</p> <p>حيث تم التفتيش علي الظلمبات بأسيانيا و علي المحركات بايطاليا من قبل مكتب اس جي اس و تم الفحص الظاهري و مراجعة المستندات بمخازن المورد .</p>	1
اثنان	2	<p>ظلمبة رأسية ماركة Bombas Ideal الأسبانية</p> <p>Model : CPHV 300-560 Q: 500 L/S H: 60 M Speed: 1450 rpm S.N. : 303227-16 , 303228-16</p> <p>محرك كهربائي رأسي ماركة Elvem الإيطالية</p> <p>Model : 7SM 400L-4 Speed : 1450 rpm Power : 500 KW Insulation : F Protection : IP55 3 Ph , 400 V , 50 HZ A: 842 Ampere S.N. : 161072279 , 161072280</p> <p>حيث تم التفتيش علي الظلمبات بأسيانيا و علي المحركات بايطاليا من قبل مكتب اس جي اس و تم الفحص الظاهري و مراجعة المستندات بمخازن المورد .</p>	2
واحد	1	<p>ظلمبة أفقية ماركة Bombas Ideal الأسبانية</p> <p>Model : CPH 300-300 Q: 300 L/S H: 16 M Speed: 1450 rpm S.N. : 303229-16</p> <p>محرك كهربائي ماركة Elvem الإيطالية</p> <p>Model : 7SM 280M-4 Speed : 1450 rpm Power : 90 KW Insulation : F Protection : IP55 3 Ph , 400 V , 50 HZ A: 157 Ampere S.N. : 1610K181</p> <p>حيث تم التفتيش علي الظلمبات بأسيانيا و علي المحركات بايطاليا من قبل مكتب اس جي اس و تم الفحص الظاهري و مراجعة المستندات بمخازن المورد .</p>	3

المدير

محمد عبد الوهاب

المهندس المسئول عن العمل الظاهري
مراجعة مستندات المهندس
محمد عبد الوهاب