

National Organization

For Potable Water & Sanitary Drainage
Administration of Testing & Industry Supervision

الهيئة القومية

لمياه الشرب والصرف الصحي
إدارة الاختبارات والرقابة على الصناعة

إشعار رقم (١٤١٦٠٢) (١١ / ٦ / ٨١)

رقم الإصدار: ٢٨٢٢
تاريخ الإصدار: ١٨ / ٧ / ٢٠١٧
منتجات: استيراد وتوريد الشركة الهندسية للتوريدات والاستشارات
اسم المشروع: توسعات محطة مياه الصف - الجيزة
اسم المقاول: شركة المقاولون العرب - ادارة المشروعات الكهروميكانيكية
رقم وتاريخ أمر التوريد: عقد رقم ١٩٥ / ٢٠١٥ / ٢٠١٦ / ١٠ في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٥
تاريخ الاختبار: ٢٠١٧ / ٥ / ٣
مدة الاختبار: يوم
حجم العينات المختبرة: عينات عشوائية
المهمات المختبرة: المهمات المختبرة

عدد ٢ (فقط اثنان) طلبية افقية المياه المرشحة ماركة BOMBAS IDEAL الاسبانية
TYPE : CPH300 -560,Q 1440M3 / HR(400 L/S)
H: 60M , SN 302262 - 16/302263 - 16
وقد تم اختبار الطلبية رقم 302262 - 16 كعينة عشوائية

- المهمات التي تصل للموقع قبل تاريخ الاختبار لم تخضع لاجراءات الإدارة وتقع المسؤولية كاملة على المصنع المنتج .
- الشهادة لا تعفى المورد من مسؤوليته الكاملة والتزاماته عما يتم توريده .

مكان الاختبار: محطة مياه الصف - معهد بحوث الميكانيكا والكهرباء
المواصفات المستخدمة: العرض الفني المعتمد

المهندس المشرف على الاختبار: م/ سالم بسبوف
م/ رفعت مطاوع
التوقيع: م/ ١١٣

المشرف العام

م/ أيمن أحمد سليم
١١ / ٧ / ٢٠١٧

المدير

١١ / ٧ / ٢٠١٧